

INFORME DE TERRENO

Fecha de Muestreo: 03/11/2025

Plan y metodología de muestreo

La toma de muestras de agua y la medición de parámetros *in situ* se basaron en el plan y metodologías indicadas en las siguientes tablas.

Matriz	Tipo de Muestreo	Plan y Metodología de Muestreo	Acreditación
Agua Subterránea	Puntual	IJ-E.02-CHA. V 09 basado NCh411/3:2014 NCh411/9. Of97; NCh411/11. Of98 NCh-ISO 5667/1:2017 NCh-ISO 5667/4:2016 NCh-ISO 5667/6:2015	LE 149, LE 150

Toma de Muestras

N° de Muestra	Localidad	Coordenadas UTM		Responsable de toma de muestra
		Norte	Este	
53648-11065-1	Villa Alhué	6232901	306016	Andrés Castillo
53648-11065-2	Villa Alhué	6232860	305628	Andrés Castillo

Mediciones en terreno

N° de Muestra	Parámetros	Resultado	Equipo	Metodología para la medición de parámetros in situ
53648-11065-1	pH	6,9	Hanna HI 98127/063804408101	IE-E.13-CHA V 08, basado en NCh2313/1Of.95 y Manual de Métodos de Ensayo para Agua Potable, 2007
	Temperatura (°C)	17,6	Hanna HI 98127/063804408101	IE-E.33-CHA. V 08 basado en la NCh2313/2. Of95 y Manual basado en la NCh2313/2. Of95 y Manual de Métodos de Ensayo para Agua Potable, 2007
	Cloro Res. (mg/l)	<0,04	HACH DR300/22080B002206	ISO 7393/2-2017
53648-11065-2	pH	6,8	Hanna HI 98127/063804408101	IE-E.13-CHA V 08, basado en NCh2313/1Of.95 y Manual de Métodos de Ensayo para Agua Potable, 2007
	Temperatura (°C)	16,6	Hanna HI 98127/063804408101	IE-E.33-CHA. V 08 basado en la NCh2313/2. Of95 y Manual basado en la NCh2313/2. Of95 y Manual de Métodos de Ensayo para Agua Potable, 2007
	Cloro Res. (mg/l)	<0,04	HACH DR300/22080B002206	ISO 7393/2-2017

Informe N° 1654994
18 de Noviembre de 2025

Fotografías de los puntos de muestreo

Muestra 53648-11065-1



Muestra 53648-11065-2



Informe N° 1654994
18 de Noviembre de 2025

Observaciones

Sin Observaciones

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



NMN/RC

Campus San Joaquín UC. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago.
+ 56 9 5504 4886

dictuc.cl



Página 3 de 3